Drošības Rokasgrāmata

LV 990-6155C – 08/2025

APC™ Back-UPS™ Drošības Rokasgrāmata

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Šajā Drošības Rokasgrāmatā ir sniegti svarīgi norādījumi, kas jāievēro APC™ aprīkojuma un akumulatoru uzstādīšanas un apkopes laikā.

Vispārīga Drošības Informācija

- Šis UPS paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.
- Nedarbiniet šo ierīci tiešā saules gaismā, saskarē ar šķidrumiem vai pārāk putekļainā vai mitrā vietā.
- Pārliecinieties, ka UPS ventilācijas atveres nav aizklātas. Atstājiet pietiekamu telpu pienācīgai ventilācijai.
- Ja UPS ir rūpnīcā uzstādīts barošanas kabelis, pievienojiet UPS barošanas kabeli tieši sienas ligzdai. Nelietojiet pārsprieguma aizsargierīces vai pagarinātājus.
- Drošības apsvērumu dēļ UPS vadu pievieno zemēta elektrotīkla rozetei.
- Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai par Eiropā pārdodamajām ierīcēm, pie UPS pievienotie izvades vadi un tīkla kabeļi nedrīkst būt garāki par 10 metriem.
- Vienmēr nododiet izmantotos akumulatorus pārstrādei.
- Nododiet pārstrādei iepakojuma materiālus vai saglabājiet atkārtotai izmantošanai.
- Šo Drošības Rokasgrāmatu var lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes www.se.com.

Atslēgšanas drošība

- UPS satur iekšējās baterijas, un tās var radīt elektrošoka risku pat tad, ja ir atvienotas no AC un DC barošanas.

Elektroiekārtas drīkst uzstādīt, darbināt un apkopt tikai kvalificēts personāls.
Schneider Electric neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām sekām, kas rodas šī materiāla lietošanas rezultātā.
Kvalificēta persona ir tāda, kurai ir prasmes un zināšanas, kas saistītas ar elektroiekārtu konstrukciju, uzstādīšanu un ekspluatāciju, un kura ir apguvusi drošības apmācību, lai atpazītu un novērstu ar to saistītos apdraudējumus.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France
Tālrunis: +33 (0) 1 41 29 70 00
www.se.com

Tā kā standarti, specifikācijas un dizains laiku pa laikam mainās, lūdzu, pieprasiet apstiprinājumu šajā publikācijā sniegtajai informācijai.

© 2025 Schneider Electric.
Visas tiesības aizsargātas.

- Pirms ierīces uzstādīšanas vai apkopes pārliecinieties, ka:
  - Iekšējās baterijas ir atvienotas.
  - XLBP akumulatoru modeļi, ja savienoti, ir atvienoti.
- Pārliecinieties, vai ieejas strāvas kabelis ir atvienots no sienas kontaktligzdas.

Akumulatora Drošība

- Akumulatoru apkope ir jāveic vai jāuzrauga personālam, kas pārzina akumulatorus un nepieciešamos piesardzības pasākumus. Turiet akumulatorus tālāk no nepiederošām personām.
- Nomainot akumulatorus, nomainiet tos ar tāda paša veida un skaita akumulatoriem vai akumulatoru komplektiem.
- Bojāti akumulatori var sasniegt tādu temperatūru, kas pārsniedz taustāmo virsmu karstuma slieksni.
- UZMANĪBU: Nemetiet akumulatorus ugunī. Akumulatori var eksplodēt.
- UZMANĪBU: Neatveriet un nebojājiet akumulatorus. Noplūstošais materiāls ir kaitīgs ādai un acīm.
- UZMANĪBU: Akumulators var izraisīt elektrošoka risku un stipru īssavienojuma strāvu. Instalējot vai nomainot akumulatorus, jāievēro piesardzības pasākumi:
  - Atvienojiet uzlādes avotu pirms savienojat vai atvienojat akumulatora spailes.
  - Nenēsājiet nekādus metāla priekšmetus, ieskaitot rokas pulksteņus un gredzenus. Noņemiet vadītspējīgas rotaslietas, piemēram, ķēdītes, rokas pulksteņus un gredzenus. Stipra strāva materiālos ar vadītspēju var izraisīt smagus apdegumus.
  - Nenovietojiet uz akumulatoriem instrumentus vai metāla detaļas.
  - Izmantojiet rīkus ar izolētiem rokturiem.
  - Valkājiet gumijas cimdus un zābakus.
  - Pārliecinieties, vai akumulators nav tīši vai netīši sazemēts. Saskare ar jebkuru sazemēta akumulatora daļu var izraisīt elektrošoku un apdegumus, ko rada stipra īssavienojuma strāva. Bīstamības risku var samazināt, ja uzstādīšanas un apkopes laikā sazemējumu noņem kvalificēta persona.