LICENCE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_4752

Titulaire : *License Holder:*	**LEGRAND FRANCE** 159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS 06606 ANTIBES FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	Voir Annexe / *See Annex*
Produit : *Product:*	**Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues** *Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	legrand®
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Gamme / Series : RX³ Voir Annexe / *See Annex*
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	EN 60898-1:2019 +A1:2024 +A11:2024
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR n°24500698-807125, 15507445-779902, 15507445-779902/1 à/to 15507445-779902/6, 15507445-779890/A, 15507445-779890/A1 à/to 15507445-779890/A34
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	La licence / *License* NF012_3882 du/*of* 24/03/2023. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 09/07/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
33 avenue du Général Leclerc
92260 FONTENAY AUX ROSES

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

Accréditation N° 5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Site(s) de fabrication / *Factory(ies)* :

LEGRAND FRANCE (N°0182AP)
159 RUE JEAN JOANNON
ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES
FRANCE

LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S (1430AP)
GOSB GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI
IHSAN DEDE CADDESI N°112
41480 GEBZE KOCAELI
TURQUIE

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Gamme / *Series* : RX³

Références commerciales Commercial references	Références internes Internal references	Caractéristique de déclenchement instantané / Instantaneous tripping current	In (A)	Icn (A)	Icn1 (A)
4194 96	419496A	C	6	3000	3000
4194 97	419497A	C	10	3000	3000
4194 99	419499A	C	16	3000	3000
4195 00	419500A	C	20	3000	3000
4195 01	419501A	C	25	3000	3000
4195 02	419502A	C	32	3000	3000

Tension d'emploi assignée / *Rated operational voltage Ue* /	230 V~
Fréquence assignée / *Rated frequency* :	50/60 Hz
Nature du courant / *Nature of supply* :	~
Nombre total de pôles / *Total number of poles* :	1P+N (Neutre à gauche / *Neutral on left)*
Nombre de pôles protégés / *Number of protected poles* :	1P
Tension d'isolement assignée / *Rated insulation voltage Ui* :	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs *Rated impulse withstand voltage Uimp* :	4 000 V
Caractéristique de déclenchement instantané *Instantaneous tripping current* :	C
Température de calibration de référence *Reference ambient calibration air temperature* :	30°C
Classe de limitation d'énergie / *Energy limiting class* I²t :	3
Distance de grille (essais de court-circuit) *Grid distance (short-circuit tests)* :	35 mm
Type de protection contre les influences externes *Protection against external influences* :	Fermé / *enclosed*
Degré de protection / *Protection degree* :	IP20
Groupe de matériau / *Material group* :	II
Méthode montage / *Method of mounting* :	En tableau : *Panel board*
Mode de connexions électriques / *Method of electrical connection*	
Non associé au dispositif de fixation mécanique / *Not associated with the mechanical-mounting*	
Type de bornes / *Type of terminals* :	A trous / *Pillar terminal*
Diamètre des vis et des bornes / *Nominal diameter of thread* :	4 mm
Mode de commande / *Operating means* :	Manette / *lever*

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
WWW.LCIE.FR